

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



01 сентября 2016г.

График аварийного ограничения потребления электрической энергии

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения тыс.кВт/ч										Потребители	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		У-1						0,416						Птицефабрика; СТФ; Мех.ток
2		У-2							0,224					Модульная котельная СОШ №15; ФАП; Дет.сад; Артскважины №1,2; КНС №2,3; торговые павильоны
3	ПС 110/10 кв П/Я УО 68/11 "Учреждение"	У-3					0,22							КФХ "Рассвет"; прочие потребители
4		У-4									0,72			Колония ФКУ ИК №11 (промзона);
5		У-5	0,008											АО "Дружба"; прочие потребители
6		У-6										0,16		Колония ФКУ ИК №11; общежитие ул.Космонавтов, 6
7	КТП 10/0,4 кв 100 кВА № 2-1 п.Ахтарский, ул.Школьная	Рубильники в РУ-0,4 кв	0,028											Прочие потребители
8	КТП 10/0,4 кв 400 кВА № 2-2 п.Ахтарский, ул.Островского	Рубильники в РУ-0,4 кв				0,1								Прочие потребители
9	КТП 10/0,4 кв 160 кВА № 2-3 п.Ахтарский, ул.Ленина	Рубильники в РУ-0,4 кв			0,042									Прочие потребители
10	КТП 10/0,4 кв 250 кВА № 2-4 п.Ахтарский, ул.50-лет Октября	Рубильники в РУ-0,4 кв		0,054										Прочие потребители
11	КТП 10/0,4 кв 100 кВА № 2-5 п.Ахтарский, ул.Калинина	Рубильники в РУ-0,4 кв	0,028											Прочие потребители
12	КТП 10/0,4 кв 100 кВА № 6-6 п.Ахтарский, ул.Космонавтов	Рубильники в РУ-0,4 кв								0,028				общежитие ул.Космонавтов, 6; прочие потребители
		<b>Итого</b>	<b>0,064</b>	<b>0,054</b>	<b>0,042</b>	<b>0,1</b>	<b>0,22</b>	<b>0,416</b>	<b>0,224</b>	<b>0,028</b>	<b>0,72</b>	<b>0,16</b>		

Начальник Ахтарского участка

Вовк А.Т.